



JM-Valu Oy  
Hallitie 1  
64900 Isojoki  
www.jm-valu.fi  
e-mail. yritys@jm-valu.fi  
Puh. 045-6350865  
Y-1903548-1

## DATALEHTI

JM-Valu Oy:n tuotteet on valmistettu laatu- ja ympäristöjärjestelmän kontrollin mukaisesti, joka täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaatimukset ja on sertifioitu Bureau Veritas Certificationin toimesta sertifikaatilla numero: **FIHSK8898372AB**.

### Alumiininen SFS paloliitinnippa DN100 ulkokierre R4”

LVI-numero	
GTIN13- koodi	6430048805352
Materiaali	AlSi12, EN-AB-44100
Paineluokka	PN10
VTT:n testipaine	55 bar
Paino	1,1kg
Tuotenimi	Paloliitin ulkokierrenippa DN100
Tuotekoodi	400-100/R 4” Al
Käyttöyksikkö	kpl
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä. Liitin ja tiiviste erikseen.
Toimittaja	JM-Valu Oy
Kynsipään nimelliskoko	DN100
Kierre	R4”
Valmistumaa	Suomi
Standardi	SFS 3798
VTT:n testi	SFS-EN 671-1, kohta F7 (VTT-S-05218-15)
Tuotteen hiilijalanjälki laskettu ja saatavissa	Kyllä

